



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности Хангаласского района,
адрес: Республика Саха (Якутия) МР «Хангаласский улус» г. Покровск ул. Степана Ефремова №59 тел. 44-2-61
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) адрес: Республика Саха
(Якутия) г. Якутск ул. Кальвица №16/2 тел. (4112) 36-99-99.

Предписание № 64 / 1 /
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 12 «Кэрэчээн»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместитель главного) государственного инспектора
Хангаласского района по пожарному надзору № 64 от « 03 » апреля 2014 го
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 13 ч. 00 мин. « 10 » апреля 2014 года
по 14 ч. 00 мин. « 10 » апреля 2014 года проведена проверка
плановая выездная, старшим дознавателем отдела НД по Хангаласскому району УНД ГУ МЧС
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
России по Республике Саха (Якутия) лейтенантом вн. службы Григорьевым Сергеем Олеговичем

объекта МБДОУ д/с №12 «Кэрэчээн», с. Булгунняхтах, ул. Советская 65.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заведующей д/с «Кэрэчээн», Платоновой Любовью Николаевной**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпи о выполнении указывается то, выполнение, |
|---------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением | п. 4.1. СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения; | до 01.08.2014г. | |
| 2. | В помещениях детского сада допускается использование покрытие полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, | ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | до 01.08.2014г. | |
| ✓ 3. | Отсутствует журнал учета иных первичных средств пожаротушения | п. 478 ППР в РФ | до 01.08.2014г. | |
| ✓ 4. | Не вывешены огнетушители в | п. 480 ППР в РФ от 25 | до 01.08.2014г. | |

| | | | | |
|------|--|---|-----------------|--|
| | легкодоступном месте, в административном здании детского сада, на высоте не более 1,5 метра от пола | апреля 2012 г. N 390 | | |
| √ 5. | Не вывешены огнетушители в легкодоступном месте, в средней группе на высоте не более 1,5 метра от пола | п. 480 ППР в РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 | до 01.08.2014г. | |
| √ 6. | Не вывешены огнетушители в легкодоступном месте, в подготовительной группе на высоте не более 1,5 метра от пола | п. 480 ППР в РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 | до 01.08.2014г. | |
| √ 7. | Не вывешена на видном месте табличка с указанием Ф.И.О., ответственного за ППБ объекта | п. 4 ППР в РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 | до 01.08.2014г. | |
| 8. | В помещении кухни и продуктового склада отсутствуют дымовые извещатели и оповещатели. | п. 12.16 НПБ 88-2001 | до 01.08.2014г. | |
| 9. | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний | п.24 Правила противопожарного РФ утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. | до 01.08.2014г. | |
| 10. | На объектах класса функциональной опасности Ф1.1. и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта, транслирующих эти сигналы | п.14.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» | до 01.08.2014г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат), домов государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД по Хангаласскому району
УНД ГУ МЧС России по РС (Я) Григорьев С.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

« 10 » апреля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

« 14 » апреля 2014 г.

(подпись)



заведующая, Платонова Л.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

[Faint, mostly illegible text and a table follow, likely containing details of the inspection and compliance requirements.]